



GEMEINDEWASSERLEITUNGSVERBAND TERNITZ UND UMGEBUNG

2630 Ternitz, F. Samwald-Straße 4

Tel.: 0 26 30 / 37 305 - 0

Fax: 0 26 30 / 37 30 535

e-mail: office@gwlv-ternitz.at

Homepage: <http://www.gwlv-ternitz.at>

Verbandsgemeinden:	Stadtgemeinde Ternitz, Marktgemeinde Grafenbach-St. Valentin, Marktgemeinde Wimpassing
Verbandsgründung:	1951
Versorgte Einwohner:	~20.000
Verbandsobmann:	KommR. StR Peter Spicker
Betriebsleiter:	Josef Lackner

Technische Daten:

160.000 Laufmeter Hauptleitungen DN 50 – 400 mm

42.000 Laufmeter Hausanschlussleitungen

6.000 Hausanschlüsse

100%ige Verzählerung der Hausanschlüsseleitungen

1.800 Absperrschieber

550 Feuerlöschhydranten

10 Hochbehälter – Speichervolumen 7.050 m³

1 Quelfassung

6 Vertikalbrunnen

1 Horizontalfilterrohrbrunnen

4 UV-Desinfektionsanlagen

1 Fernwirkanlage mit 22 Außenstationen

5.800 m³ Tags-Spitzenverbrauchswert August 2015